

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号：2020980302001764

浙江金莱勒电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江金莱勒电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江金莱勒电气有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区纬十路246号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：负荷隔离开关  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T14048.3-2017  
生产企业名称：浙江金莱勒电气有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路246号

联系人：虞荣飞  
电话：13626775450  
电子邮箱：sqe@grlele.com  
指定签字人：

自我声明时间：2020-11-09  
自我声明地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路246号

生产者签章：



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302001764



产品系列、型号、规格:

DNH8(HGL)- / ; Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ith : 160A ; Ue : AC380V/ ( 400V ) ; Ie : 160A、125A、100A、63A ; 使用类别 : AC-21B、AC-22B、AC-23B ; Icw : 6kA/1s ; Icm ( 峰值 ) : 9.2kA ; 极数 : 3P、4P ; 配用的辅助触头 : 1NO1NC ; Ith : 0.8A ; AC-15 : Ue/Ie : 220V/0.8A.型号解释详见附件

联系人: 虞荣飞  
电话: 13626775450

电子邮箱: sqe@grlele.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-11-09  
自我声明地点: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路246号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302001764




产品系列、型号、规格(附件):

型号的解釋:

DN   H   8   (HGL)   -   □ /   □   □   □   □   □   □  
(1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)

- (1) 企业代码
- (2) 负荷隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 负荷隔离开关
- (5) 额定电流(A): 160、125、100、63
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 操作方式: “C”表示侧方正面操作, “Z1”表示上下两个负荷开关转换操作, “Z2”表示左右两个负荷开关转换操作, 不需要时不注
- (8) “J”表示柜外操作, 不需要时不注
- (9) “H”表示柜后操作, 不需要时不注
- (10) “K”表示带可视窗口, “TM”表示可直接观察, 不需要时不注
- (11) “F11”表示一常开一常闭, “F22”表示二常开二常闭

联系人: 虞荣飞  
电话: 13626775450  
电子邮箱: sqe@grlele.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-11-09  
自我声明地点: 浙江省乐清市乐清经济开发区纬十路246号

生产者签章:

